


MaP-7

Fensterkitt
Fenster


Asbest



MaP-8

Putze
Wand

Asbest






MaP-9

(elastische)
Bodenbeläge
Boden


Asbest



MaP-10

Faserzement
Unterdach


Asbest



MaP-11

Fliesenkleber
Wand

Asbest



Legende	
Einstufung	
▲ Bestätigt	
⊙ Ungeklärt	
⊙ Widerlegt	
⊙ Hinweise beachten	
⊙ Nicht eingestuft	
Beprobungsart	
MaP: Einzelprobe VB: Visueller Befund	
Projektbezeichnung	
DN 800	
Projektnummer	
DN 800 Runatsch 148a	
Auftraggeber	
Strimer architects SA Tuor 136 A 7546 Ardez	
Planverfasser	
Planbezeichnung	
260119 - Grundrisse UG & EG Baueingabe_Chasa Ivraina_Staub Zerne	
Maßstab	Datum
	23.03.2026
Anlage	Version
Erstellt	
Plangrundlage von	