

AUFTRAGGEBER →

**asbesttest.ch**

Kallen Pascal  
Pulvermühlestrasse 25  
7000 Chur

PRÜFUNG →

**Asbestanalyse in Materialproben**

REFERENZ →

DN184 Oberer Graben 46, 9000 St. gallen

EINGANGSDATUM: →

24.02.2025

VERFAHREN →

Die Asbestanalysen in Materialien nach ISO 22'262-1 mittels Rasterelektronen-mikroskopie mit optimierter Probenvorbereitung, durch den Akkreditierungsbereich ISO/IEC 17'025 (STS 0670) bedeckt lieferten folgende Ergebnisse:

PROBEN →

MaP-1 / Küche 5. OG / Wand Plattenkleber

- Kein Asbest nachgewiesen

MaP-2 / Küche 5. OG / Wand Putz

- Kein Asbest nachgewiesen

MaP-3 / Küche / Bad 5. OG / Decke Putz

- Kein Asbest nachgewiesen

MaP-4 / Küche / Bad 5. OG / Boden (elastische) Bodenbeläge

- **Asbest nachgewiesen** (Chrysotil)

MaP-5 / Bad 5. OG / Wand Plattenkleber

- **Asbest nachgewiesen** (Chrysotil)

MaP-6 / Bad 5. OG / Wand Plattenkleber

- Kein Asbest nachgewiesen

MaP-7 / Wohnzimmer 5. OG / Boden (elastische) Bodenbeläge

- **Asbest nachgewiesen** (Chrysotil)

MaP-8 / Gang / Estrich 5. OG / Wand Putz

- Kein Asbest nachgewiesen

MaP-9 / Waschküche 5. OG / Wand Putz

- Kein Asbest nachgewiesen

MaP-10 / Waschküche 5. OG / Decke Putz

- Kein Asbest nachgewiesen



Allgemeine Bemerkung: Die Nachweisgrenze hängt von der Art des analysierten Materials ab. Tests an zertifizierten Referenzmaterialien haben eine Nachweisgrenze von weniger als 0,01% (Massengehalt) ergeben. Asbesthaltige Materialien sind unabhängig vom Asbestgehalt ordnungsgemäss zu behandeln und entsorgen. In der Schweiz existiert keine gesetzliche Gehaltsgrenze, unterhalb derer ein Material trotz Nachweis als asbestfrei gilt. Die Ergebnisse beziehen sich nur auf die erhaltenen Proben. Die Interpretation und Verwendung der Ergebnisse liegt außerhalb der Verantwortung des Labors. Die zur Analyse verwendeten Probenträger werden vom Labor für einen Zeitraum von 2 Monaten archiviert. Dieser Bericht ist in seiner Vollständigkeit zu verwenden. Die partielle Reproduktion ist ohne die Zustimmung von Analysis Lab AG nicht gestattet.

Datum & Analysenort:: Biel-Bienne, den 24.02.2025

Analyst & Titel: Joël Gueniat | Qualitätsbeauftragter

Unterschrift:

