

AUFTRAGGEBER →

asbesttest.ch

Kallen Pascal
Pulvermühlestrasse 25
7000 Chur

PRÜFUNG →

Asbestanalyse in Materialproben

REFERENZ→

DN217 Zara

EINGANGSDATUM: →

24.03.2025

VERFAHREN →

Die Asbestanalysen in Materialien nach ISO 22'262-1 mittels Rasterelektronen-mikroskopie mit optimierter Probenvorbereitung, durch den Akkreditierungsbereich ISO/IEC 17'025 (STS 0670) bedeckt lieferten folgende Ergebnisse:

PROBEN →

MaP-1 / Ladenfläche UG / Reviklappe Gipsplatte

- Kein Asbest nachgewiesen

MaP-2 / Ladenfläche UG / Wand Gipskartonplatte

- **Asbest nachgewiesen** (Chrysotil)

MaP-3 / Ladenfläche UG / Decke Gipskartonplatte

- **Asbest nachgewiesen** (Chrysotil)

MaP-4 / Ladenfläche UG / Wand Gipskartonplatte

- **Asbest nachgewiesen** (Chrysotil)

MaP-5 / Ladenfläche UG / Wand Gipskartonplatte

- Kein Asbest nachgewiesen

MaP-6 / Ladenfläche UG / Wand Gipskartonplatte

- Kein Asbest nachgewiesen

MaP-7 / Ladenfläche UG / Lichtkanal Gipskartonplatte

- Kein Asbest nachgewiesen

MaP-8 / Ladenfläche UG / Decke Gipskartonplatte

- Kein Asbest nachgewiesen

MaP-9 / Ladenfläche UG / Decke Gipskartonplatte

- Kein Asbest nachgewiesen

MaP-10 / Ladenfläche UG / Wand Gipskartonplatte

- Kein Asbest nachgewiesen

MaP-11 / Ladenfläche UG / abgehängte Decke Gipskartonplatte

- Kein Asbest nachgewiesen

MaP-12 / Ladenfläche UG / Decke Gipskartonplatte

- Kein Asbest nachgewiesen

MaP-13 / Umkleide Herreb UG / Wand Gipskartonplatte

- **Asbest nachgewiesen** (Chrysotil)

MaP-14 / Umkleide Damen EG / Wand Gipskartonplatte

- **Asbest nachgewiesen** (Chrysotil)

MaP-15 / Umkleide Damen EG / Decke Gipskartonplatte

- Kein Asbest nachgewiesen

MaP-16 / Umkleide Damen EG / abgehängte Decke Gipskartonplatte

- Kein Asbest nachgewiesen

MaP-17 / Umkleide Damen EG / Wand Gipskartonplatte

- **Asbest nachgewiesen** (Chrysotil)



MaP-18 / Ladenfläche EG / Wand Gipskartonplatte
• **Asbest nachgewiesen** (Chrysotil)

MaP-19 / Ladenfläche EG / Decke Gipskartonplatte
• Kein Asbest nachgewiesen

MaP-20 / Ladenfläche EG / abgehängte Decke Gipskartonplatte
• Kein Asbest nachgewiesen

Allgemeine Bemerkung:

Die Nachweisgrenze hängt von der Art des analysierten Materials ab. Tests an zertifizierten Referenzmaterialien haben eine Nachweisgrenze von weniger als 0,01% (Massengehalt) ergeben. Asbesthaltige Materialien sind unabhängig vom Asbestgehalt ordnungsgemäss zu behandeln und entsorgen. In der Schweiz existiert keine gesetzliche Gehaltsgrenze, unterhalb derer ein Material trotz Nachweis als asbestfrei gilt. Die Ergebnisse beziehen sich nur auf die erhaltenen Proben. Die Interpretation und Verwendung der Ergebnisse liegt außerhalb der Verantwortung des Labors. Die zur Analyse verwendeten Probenträger werden vom Labor für einen Zeitraum von 2 Monaten archiviert. Dieser Bericht ist in seiner Vollständigkeit zu verwenden. Die partielle Reproduktion ist ohne die Zustimmung von Analysis Lab AG nicht gestattet.

Datum & Analysenort::

Biel-Bienne, den 24.03.2025

Analyst & Titel:

Joël Gueniat | Qualitätsbeauftragter

Unterschrift:

